

Dotazy uchazečů a odpovědi na dotazy č.1. a 2.

Dotaz č.1.

Ze slepého rozpočtu není jasné, kam zařadit stavební objekt (položku Hydrogeologický průzkum).

Odpověď č.1.

Náklady na hydrogeologický průzkum oceňte jako samostatný stavební objekt dle slepého rozpočtu

Dotaz č.2.

V Projektu hydrogeologických prací je uveden v kap. 5.4 Vrtné práce – ověření geologické stavby a hydrogeologických poměrů požadavek na výstroj vrtu PEHD o průměru 160/9,5 mm. V příloze č. 5 k odbornému posudku, ve které je zobrazen profil HG vrtu, je jako výstroj uvedena zárubnice PVC. Prosím o sdělení, jaký materiál k výstroji vrtu má být tedy použit.

Odpověď č.2.

PEHD 160/9,5 mm je správně

Ing. Oldřich Dryšl – administrátor soutěže

